



ДО
КАНДИДАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Поставени запитвания, свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка "Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните инсталации /ПИИ/ "

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

По повод изготвянето на офертата за участие в открита процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка " Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните инсталации /ПИИ/ ", участници поставиха въпроси , чиито отговори Ви предоставяме:

ВЪПРОС 1:

Във връзка с решение №30/30.05.12г за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните инсталации /ПИИ/ " с четири обособени позиции:

Обособена позиция 1 -" Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните инсталации /ПИИ/ в УНСС", обособена позиция 2-" Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните инсталации /ПИИ/ в Издателски комплекс на УНСС", обособена позиция 3- " Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните инсталации /ПИИ/ в УОБ-с.Равда"

Молим, да ни бъдат предоставени техническите характеристики на пожароизвестителните инсталации /ПИИ/ по обособени позиции 1,2 и , в т.ч. брой датчици, пожароизвестители, сигнализатори и др., подлежащи на проверка и техническо поддържане, съгласно предмета на поръчката?

ОТГОВОР 1:

По обособена позиция 1:

1. Аула "Максима" – тип FS 7000:
 - Пожароизвестител термичен максимален, аналогов адресируем, с основа с изолатор – 7 бр.
 - Пожароизвестител оптично-димен, точков, аналогово адресируем, с основа с изолатор – 97 бр.
 - Пожароизвестител ръчен, адресируем – 13 бр.
 - Адресируема система с вграден изолатор – 12 бр.
 - Адаптер адресируем с вграден изолатор за включване конвенционални датчици – 4 бр.
 - Пожароизвестител оптично-динамичен, линеен, к-т – 4 бр.
 - Изпълнително устройство адресируемо с вграден изолатор един изход – 3 бр.
 - Паралелен светлинен изолатор – 21 бр.
2. "Централен архив" – тип "BENTEL SECURITY":

- Брой датчици - 10 бр.
Пожароизвестители - 5 бр.
Сирена - 1 бр.
3. Център по интелектуална собственост - тип FS 4000:
- Брой датчици - 14 бр.
Пожароизвестители - 2 бр.
Сигнализатори - 8 бр.
Сирени - 1 бр.
4. СК "Бонсист" - тип FS 5200:
- Димно-оптичен пожароизвестител FD 3030 - 72 бр.
- Термичен пожароизвестител FD 3020 - 145 бр.
- Ръчен пожароизвестител FD 3050 - 14 бр.
- Паралелен сигнализатор RI31 - 50 бр.
Сирена за външен монтаж SF115P — 9 бр.
5. Център за прием на документи - тип FS 5100:
- Брой датчици - 33 бр.
Пожароизвестители - 8 бр.
- Сигнализатори - 7 бр.
- Сирени - 6 бр.

По обособена позиция 2:

1. "Издателски комплекс" - тип "BENTEL SECURITY":
Брой датчици - 25 бр.
Пожароизвестители - 3 бр.
Сигнализатори - 13 бр.
Сирени - 5 бр.

По обособена позиция 3:

1. "УОБ с. Равда" - тип FS5008
Брой датчици - 118 бр.
Пожароизвестители - 2 бр.
Сирена - 1 бр.

Гл. директор и директор на "МТБ и Р"



РЯ/ПК